

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. Учетный № 24230041000107341445 от 22.08.2023.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

от 22 сентября 2023 года, 10 час. 00 мин.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, 4

Акт профилактического визита № 16039

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11.4 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Абанской средней общеобразовательной школы № 3 (сокращенное наименование: Абанская СОШ № 3), ОГРН 1082450001040, ИНН 2401005641, осуществляющему

деятельность по среднему (полному) общему образованию, отнесенных к чрезвычайно высокому риску.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 663740, Россия, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Степанова, д. 6 А, фактическое место осуществления деятельности: 663740, Россия, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Степанова, д. 6 А.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 04 сентября 2023 года 10 час. 00 мин.
по 22 сентября 2023 года 10 час. 00 мин.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 04.09.2023, уведомления филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске от 23.08.2023 (вх. № 25-48-9973 от 23.08.2023).

с 04 сентября 2023 года 14 час. 10 мин.
по 22 сентября 2023 года 09 час. 00 мин.

Срок проведения профилактического визита не продлевался.

5. Профилактический визит проведен: Блинцовой Татьяной Аркадьевной, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС.RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре): Аюпова Наталья Леонидовна – инженер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории, Пузырева Марина Веденеевна – лаборант отдела отбора и приемки проб (образцов); Вышинский Иван Сергеевич – заведующий отделом, врач по общей гигиене, технический директор; Бочарова Любовь Алексеевна – врач по коммунальной гигиене; Бехтольд Мария Петровна - помощник санитарного врача по общей гигиене.

2) экспертная организация филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710074, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июля 2015 года).

7. При проведении профилактического визита присутствовал представитель контролируемого лица: Путинцева Наталья Петровна (приказ муниципального учреждения управления образования администрации Абанского района о назначении № 122-к от 21 августа 2008 года).

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	нет

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр, в следующие сроки: 04.09.2023 с 10-00 до 14-00;
- 2) Отбор проб (образцов), в следующие сроки: 04.09.2023 с 10-05 до 11-00;
- 3) Истребование документов, в следующие сроки 04.09.2023 с 10-00 до 14-00;
- 4) Испытание смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели, готовых блюд на микробиологические показатели, воды на микробиологические и санитарно-химические показатели в следующие сроки: с 04.09.2023 по 15.09.2023;
- 5) Инструментальное обследование, в следующие сроки: 04.09.2023 с 11-20 до 12-20;
- 6) Проведение экспертизы результатов отобранных проб (образцов), инструментальных измерений с 15.09.2023 по 21.09.2023.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о назначении руководителя учреждения; список сотрудников учреждения с указанием должности, даты устройства на работу; оригиналы личных медицинских книжек персонала, другие документы подтверждающие проведение медицинских осмотров, обследований, иммунизации сотрудников; расписание звонков, учебных занятий на 2023 учебный год, утвержденное директором школы; список учащихся начальных классов с указанием ростовых данных; списки кабинетов с указанием площадей, количеством учащихся закрепленных за каждым классом, с целью оценки соответствия нормы площади на обучающегося; журнал осмотра учащихся на педикулез, чесотку за последние 12 месяцев; сведения о проведении обследования учащихся младших классов (1-4 класс) на контактные гельминтозы за последние 12 месяцев; программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с применением принципов ХААСП, утвержденная руководителем организации, действующая на 2023 год; документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля; журнал учета проведения текущих и генеральных уборок за последние 12 месяцев; журнал учета времени работы бактерицидных облучателей за последние 12 месяцев, паспорта бактерицидных установок, инструкции по применению бактерицидных установок; акты ввода в эксплуатацию бактерицидных облучателей; инструкции по применению дезинфицирующих

средств; журнал бракеража поступающего на пищеблок продовольственного сырья и пищевых продуктов за последние 12 месяцев; журнал бракеража готовой кулинарной продукции за последние 12 месяцев; журнал регистрации «С»-витаминации блюд за последние 12 месяцев; гигиенический журнал за последние 12 месяцев; журнал учета температурного режима холодильного оборудования на пищеблоке за последние 12 месяцев; товарно-сопроводительные документы, прилагаемые к приобретенным товарам (в том числе мебели) и содержащие информацию об обязательном подтверждении соответствия требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; документы, подтверждающие качество и безопасность: продовольственной продукции, дезинфицирующих и моющих средств за последние 12 месяцев; потребительскую маркировку (в виде этикеток, листов-вкладышей); цикличное примерное меню; ведомость контроля за рационом питания; меню-раскладки, технологические карты на приготовление кулинарных блюд; форма № 060/у «Журнал учета инфекционных заболеваний».

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Абанская СОШ № 3 размещено в 3-х этажном здании кирпичного исполнения 2008 года постройки. В текущем учебном году в школе обучается 510 человек, 21 комплект-класс. Обучение в учреждении осуществляется в 1-у смену. Численность сотрудников Абанской СОШ № 3 согласно данным табеля учета рабочего времени 73 чел., в том числе работников пищеблока 6 чел.

В ходе проведения профилактического визита ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Блинцовой Т. А. с участием специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске (аттестат аккредитации ИЛЦ РОСС.RU.0001.510640, дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 17 ноября 2014 года Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) зарегистрирован в Едином Реестре): Аюповой Натальи Леонидовны – инженера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории, Пузыревой Марины Веденеевны – лаборанта отдела отбора и приемки проб (образцов) в Абанской СОШ № 3 проведено инструментальное измерение уровней искусственного освещения, параметров микроклимата. Проведен отбор проб (образцов) смывов с объектов окружающей среды на паразитологические показатели, готовых блюд на микробиологические показатели, воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

По результатам лабораторных исследований (испытаний), инструментальных измерений, согласно заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов испытаний органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске № 12667 от 21.09.2023 (аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710074, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02 июля 2015 года) установлено следующее:

- в смывах с объектов окружающей среды яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших не обнаружены, что соответствует требованиям п. 3341, п. 3360 раздела XLIII СанПиН 3.3686-21, п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), протоколы исследований (испытаний), измерений № № 681-202, 682-202 от 15.09.2023;

- образцы готовой продукции (омлет натуральный, чай с молоком, дата изготовления 04.09.2023, изготовитель Абанская СОШ № 3) по микробиологическим показателям соответствуют требованиям ч.ч. 1, 2 ст. 7 гл. 2 (приложения 2 табл. 1.8), ч. 1 ст. 10 гл. 3, ч. 1 ст. 20 гл. 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (протоколы исследований (испытаний), измерений № № 924-204, 923-204 от 15.09.2023);

- исследованный образец пробы воды, отобранной на пищеблоке по микробиологическим показателям соответствует требованиям ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21), разделу III (таблица 3.5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), протокол исследований (испытаний), измерений № 2508-201 от 15.09.2023);

- исследованный образец пробы воды отобранной на пищеблоке по санитарно-химическому показателю железо не соответствует требованиям безопасности на питьевую воду (железо составило $0,66 \pm 0,17$ мг/дм³ при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм³), что превышает допустимый уровень в 2,2 раза, что является нарушением требований ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, р. III (таблица 3.13 № п/п 556) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 р. IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

По остальным показателям (окисляемость перманганатная, запах привкус, сульфаты, аммиак, нитраты, нитриты, цветность, мутность)

вышеуказанный образец соответствует требованиям безопасности на питьевую воду (протокол исследований (испытаний), измерений № 2508-201 от 15.09.2023);

- измеренные уровни искусственной освещенности в кабинетах 2-04, 2-12, 1-06 не ниже нормируемого значения 300 лк, что соответствует требованиям п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20, п. 144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-706 от 12.09.2023);

- параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в кабинетах 2-04, 2-12, 1-06 соответствуют нормируемым показателям, что соответствует требованиям п. п. 29 (таблица 5.2), п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-706 от 12.09.2023).

В ходе проведения профилактического визита по результатам осмотра, рассмотрения документов установлено:

- в нарушение требований п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинете технологии для девочек окна не оборудованы солнцезащитными устройствами;

- в нарушение требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики рабочие места с компьютером не оборудованы местным освещением, установленным сбоку от экрана персонального компьютера;

- в нарушение требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 учебный кабинет физики оборудован демонстрационным столом без защитных бортиков по наружному краю стола;

- в нарушение требований п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом;

- в нарушение требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты физики и биологии не оборудованы холодным и горячим водоснабжением;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 используемый разделочный инвентарь (разделочные доски «Сырое мясо», «Сырые куры», «Сырая рыба») деформированный, с дефектами (щели, сколы), что не обеспечивает их качественное мытье и обеззараживание с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 на момент проведения профилактического визита в кабинете английского языка над учебной доской, для работы с которой используется мел не функционируют (не включаются) дополнительные источники искусственного освещения;

- в нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» не обеспечено проведение обеззараживания воздуха с использованием бактерицидного облучателя в полном объеме, а именно: не обеспечено проведение обеззараживания воздуха в мясо-рыбном цехе, где проводится обработка яиц, в

кабинетах 1-го этажа №№ 1-02, 1-03, 1-04, 1-05, 1-06, 1-08, 1-09, 1-13, 1-14, журнал учета времени работы бактерицидной установки, иные документы, подтверждающие проведение обеззараживания воздуха в данных помещениях с использованием бактерицидной установки не представлены (отсутствуют);

- качество воды питьевого водоснабжения из разводящей сети (кран на пищеблоке) не соответствует требованиям безопасности на питьевую воду по санитарно-химическому показателю железо (железо составило $0,66 \pm 0,17$ мг/дм³ при допустимом уровне не более 0,3 мг/дм³), что превышает допустимый уровень в 2,2 раза, что является нарушением требований ч. 1, 4 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, р. III (таблица 3.13 № п/п 556) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 р. IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Вышеуказанные нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов являются нарушением статьи 10, статьи 11, статьи 19, пункта 1 статьи 28, пункта 1 статьи 29, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушения других пунктов (статей) Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не выявлены.

В ходе проведения профилактического визита нарушения требований Федерального закона № 29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; Федерального закона № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»; Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»; Федерального закона № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федерального закона № 77-ФЗ от 18.06.2001 «О предупреждении распространения туберкулёза в РФ»; ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»; ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; ТР ТС 015/2011 от 09.12.2011 «О безопасности зерна»; ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 025/2012 от 15.06.2012 «О безопасности мебельной продукции»; ТР ТС 027/2012 от 15.06.2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»; ТР ТС 029/2012 от 20.07.2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС 033/2013 от 09.10.2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 034/2013 от 09.10.2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 от 18.10.2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ЕАЭС 044/2017 от 23.06.2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»; Технический регламент Таможенного союза ТР ЕАЭС 051/2021 от 29.10.2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»; Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; Постановления главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю от 23.07.2021 № 43 «О проведении

профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» не выявлены.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра при проведении профилактического визита от 04.09.2023; фотоснимки; мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 04.09.2023; уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита № 2915 от 04.09.2023; требование о представлении документов при проведении профилактического визита от 22.08.2023; уведомление филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске от 23.08.2023 (вх. № 25-48-9973 от 23.08.2023); протокол отбора смывов с объектов окружающей среды № 1577 от 04.09.2023; протокол отбора проб воды № 1575 от 04.09.2023; протокол отбора проб продовольственного сырья, пищевых продуктов № 1576 от 04.09.2023; протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 206-706 от 12.09.2023; протоколы исследований (испытаний), измерений № № 681-202, 682-202 от 15.09.2023, №№ 924-204, 923-204 от 15.09.2023, №2508-201 от 15.09.2023; экспертное задание № 762 от 04.09.2023; Предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий № 15609 от 15.09.2023; заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 12667 от 21.09.2023, предписание об устранении выявленных нарушений № 16040 от 22.09.2023.

Ведущий специалист-эксперт
Блинцова Т. А.


(подпись)

Отметка об ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления):

(подпись) _____ (должность, Ф.И.О.)
« ____ » _____ 2023 г. ____ час. ____ мин.

Отметка об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом (дата и время ознакомления):

(подпись) _____ (должность, Ф.И.О.)
« ____ » _____ 2023 г. ____ час. ____ мин.

Акт № 16039 от 22.09.2023 с приложениями, Предписание об устранении выявленных нарушений № 16040 от 22.09.2023 направлены почтой заказным письмом контролируемому лицу Абанской СОШ № 3 по адресу: 663740, Россия, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Степанова, д. 6 А.

